

永春县发展和改革局文件

永发改审〔2024〕55号

永春县发展和改革局关于福建省永春港永 幼儿园礼堂及大门钢结构网架加固项目 可行性研究报告及初步设计的批复

福建省永春港永幼儿园：

报来《关于申请审批福建省永春港永幼儿园礼堂及大门钢结构网架加固项目可行性研究报告及初步设计的请示》及附件收悉。经研究，原则同意福建省永春港永幼儿园礼堂及大门钢结构网架加固项目可行性研究报告及初步设计方案。具体批复如下：

一、项目名称：福建省永春港永幼儿园礼堂及大门钢结构网架加固项目（项目编码：2406-350525-04-02-453055）

二、项目建设地点：永春县桃城镇桃溪中州路85号

三、项目单位：福建省永春港永幼儿园

四、项目建设规模及主要内容：

根据现场调查、检测及整体验算分析的结果，大门及教学楼

礼堂网架结构承载安全性等级评定为 B_u 级，屋面围护系统的安全性等级评定为 C_u 级，需及时对存在锈蚀、变形、积水、漏水等缺陷的钢结构构件进行补强修复处理。如：对局部及檩条锈蚀、存在锈斑的钢结构构件除锈后涂刷防腐漆修复或更换；对既有钢网架屋面板进行整体升级更换；封堵螺栓球孔洞，补焊固定檩条紧固螺钉等。

五、工程概算

项目概算总投资 70 万元，其中工程费用 65 万元，工程建设其他费用 5 万元。建设资金来源为财政资金。

六、建设工期：按3个月控制

请项目单位进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

永春县发展和改革局

2024年6月21日

（此件主动公开）

抄送：县自然资源局、住建局、生态环境局。

永春县发展和改革局

2024年6月21日印发
